

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

Испытательный центр

"НВ-Стройиспытания"

наименование испытательного центра (лаборатории)

в составе

ООО "ВНИИСТРОМ-НВ"

наименование юридического лица

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СА07

Действителен до « 25 » июня 2017 г.

ПРОТОКОЛ ИНСПЕКЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ № 9-2и

« 07 » октября 2014 г.

Основание для проведения испытаний

Распоряжение № 9ИК-2 от 01.08.14 г.

№, дата распоряжения на поведение ИК

ОС "НВ-Стройсертификация", договор № 30Р-2 от 25.04.13 г.

Наименование продукции

Кирпич цементно-известняковый размером 250x120x65 мм, марки по прочности М250, марки по морозостойкости F100, код ОКП 574121 код ТН ВЭД 6904 10 000 0

Изготовитель продукции

ООО «Брикс», 390023, г. Рязань, Окружная дорога. 197 км. Стр. 2

наименование, адрес

Сведения об испытанных образцах

20 шт.

количество

Методика испытания

ТУ 5741-001-74185357-2008, ГОСТ 7025-91, ГОСТ 8462-85

наименование и обозначение документов

Дата испытания

Август-сентябрь 2014

Результаты инспекционных испытаний приведены в прилагаемом приложении

№ 1 на 1 листе

Номера приложений и количество листов в них

Испытанный кирпич цементно-известняковый размером 250x120x65 мм, марки по прочности М250, марки по морозостойкости F100,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: код ОКП 574121 код ТН ВЭД 6904 10 000 0 соответствует требованиям

(продукция Соответствует или не Соответствует требованиям нормативного документа, на соответствие которому проводились испытания)

ТУ 5741-001-74185357-2008 с изм. 1 «Кирпич цементно-известняковый. Технические условия» по показателям: предел прочности при сжатии и изгибе, водопоглощение, морозостойкость.

Руководитель испытательного центра (лаборатории)



подпись

Н. П. Кордюков

инициалы, фамилия

М.П.